

В Прибайкальском районе в рамках процессуальной проверки выясняются обстоятельства гибели работника туристического комплекса

18 июня 2020 года днем при перевозке в лечебное учреждение в автомобиле скончался 30-летний работник ОЭЗ «Байкальская гавань», получивший электротравму во время монтажных работ. Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина работал в компании мастером отдела электроэнергетики. 18 июня после полудня он приступил к электромонтажным работам по установке счетчика в электрощите, расположенном в одном из административных зданий комплекса. Обесточивая электрощит, мужчина использовал обычный гаечный ключ без изоляции и не надел защитные резиновые перчатки. Откручивая один из крепежей проводки, гайка которого не поддавалась, он заглянул внутрь щита и задел головой за элементы, которые находились под напряжением. От контакта мастер получил удар электрическим током. Находившийся рядом работник отдернул мужчину от щита. Пострадавшего на автомобиле пытались доставить в больницу, однако по пути он скончался.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Изображения



19 Июня 2020

Адрес страницы: <https://buryatia.sledcom.ru/news/item/1474598>