В Селенгинском районе в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства аварии на Гусиноозерской ГРЭС

В Селенгинском районе в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства аварии на Гусиноозерской ГРЭС

По предварительным данным, днем 23 июня 2022 года на одной из подстанций предприятия произошло короткое замыкание линейного трансформатора напряжения в открытом распределительном устройстве, которое повлекло за собой хлопок и сильное задымление. Сработало автоматическое отключение трех энергоблоков. В настоящее время 3-й и 6-й энергоблоки сейчас запускаются. Ремонтные работы на 2-м блоке продолжаются. Пострадавших нет.

По данному факту в следственном отделе по Селенгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

принято процессуальное решение.

23 Июня 2022

Адрес страницы: https://buryatia.sledcom.ru/news/item/1700279

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия